

CERTIFICADO DE PRESTACIONES

| | |
|------------|--|
| PRODUCTO | GILMAPLAS MATE EXTRA PLUS |
| FABRICANTE | GILMAPIN, S.L. Polígono Industrial Mirabueno. C/Chile, 1. 23650 Torredonjimeno (Jaen) |

El producto **GILMAPLAS MATE EXTRA PLUS**, en base a los resultados obtenidos en los ensayos realizados ⁽¹⁾, **cumple con los requisitos de las prestaciones para revestimientos de la norma UNE-EN 1504-2⁽²⁾ para los usos siguientes:**

- **Control de humedad y aumento de la resistividad.**

⁽¹⁾Ensayos de adhesión por tracción directa, permeabilidad al vapor de agua y permeabilidad al agua líquida realizados por AIDICO (informe de ensayo nº IE150721).

⁽²⁾ UNE-EN 1504-2:2004. Productos y sistemas para la protección y reparación de estructuras de hormigón. Definiciones, requisitos, control de calidad y evaluación de la conformidad. Parte 2: Sistemas de protección superficial para el hormigón.

| <i>Características de las prestaciones</i> | <i>Método de ensayo</i> | <i>Prestaciones del producto GILMAPLAS MATE EXTRA PLUS</i> |
|--|-------------------------|--|
| Ensayo de arrancamiento | UNE-EN 1542 | ≥1,5 (1,0) N/mm² |
| Permeabilidad al vapor de agua | UNE-EN ISO 7783 | Clase I: SD<5m (permeable al vapor de agua) |
| Absorción capilar y permeabilidad al agua | UNE-EN 1062-3 | w<0,1 kg/(m²·h^{0,5}) |

Responsable Laboratorio Pinturas:

Fdo.: María José Rodríguez Guanter